

Overvejelser omkring den nye kvistløsning

Orbicon: vurdering af den nye konstruktion sammenholdt med eksisterende.

- Bedre bund til dørplade, som dels har hældning væk fra bygningen og dels leder eventuelt nedbør til tagrenden.
- Mere robust dørkonstruktion, hvor især lodposten fremstår væsentligt mere stabil end den nuværende løsning, og således vurderes, at sikre tilstrækkeligt imod vind- og vandpåvirkninger.
- Kvistenes facader fremstår med færre spring, hvilket reducerer behovet for tilpasninger, som igen reducerer risikoen for fejl.
- Kvistenes taghældning, sikrer tilstrækkelig afvanding af kvisten. Grundlæggende kunne man ønske sig at afvanding skete væk fra bygningen, men den valgte løsning er gennemprøvet, og sikrer afvandingen fra kvisten til den resterende tagflade.
- Gennemprøvet løsning for ovenlysvinduer, der, som tidligere nævnt, giver mulighed for ventilation.

